TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TSE-HYB

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No	:34-HYB-24737
İlk Veriliş Tarihi	:29.06.2026
Son Geçerlilik Tarihi	:29.06.2027
Firmanın Adı	**:YEFSAN YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI VE KORUYUCU DONANIMLAR SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
Firmanın Adresi	:İKİTELLİ OSB MAH. BİKSAN A1 BLOK SK. BİKSAN A1 BLOK /36 NO:36 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi	:İKİTELLİ OSB MAH. BİKSAN A1 BLOK SK. BİKSAN SİTESİ A1 BLOK NO: 36 İÇ KAPI NO: 36 / BAŞAKŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE
Sicil No	:

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 11827 (24.04.2017) İŞ YERLERİ - YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA BAKIM VE DOLUM HİZMETİ VEREN YERLER İÇİN KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN ABC yangın sınıfları için,kuru kimyevi tozlu,sürekli basınçlı,seyyar yangın söndürücüler:
(1 kg 5A-21B-C), (2 kg 8A-34B-C), (4 kg 13A-70B-C), (6 kg 21A-113B-C) (9 kg 27A-144B-C), (12 kg 43A-183B-C), (25 kg A-B-C), (50 kg A-B-C) anma doluluk miktarlarına ve yangın beyan değerlerine sahip
AB yangın sınıfları için , kuru kimyevi tozlu,sürekli basınçlı,seyyar yangın söndürücüler:
(25 kg A-I-B), (50 kg A-II-B) anma doluluk miktarlarına ve yangın beyan değerlerine sahip
AB yangın sınıfları için , su bazlı,sürekli basınçlı,seyyar yangın söndürücüler:
(2 L 5A-34 B), (6 L 8A-113 B), (9 L 13A-183 B) (12 L 13A-183 B), (25 L A-B), (50 L A-B) anma doluluk miktarlarına ve yangın beyan değerlerine sahip
B yangın sınıfları için , karbondioksitli,sürekli basınçlı,seyyar yangın söndürücüler:
(2 kg 21 B), (5 kg 55 B), (10 kg 70 B), (20 kg 89 B), anma doluluk miktarlarına ve yangın beyan değerlerine sahip
ABF yangın sınıfları için , su bazlı,sürekli basınçlı,seyyar yangın söndürücüler:
(2 L 5A-34B-5F), (6 L 8A-113B-25F), (9 L 13A-183B-40F) anma doluluk miktarlarına ve yangın beyan değerlerine sahip

Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde; firma işyerinin, kapsamında belirtilen, hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.

e-imzalı/e-signed

29.06.2026

SEMA YAVUZ

AVRUPA YAKASI HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı İOSB Binası Yanı Başakşehir /İSTANBUL Telefon: 02125493973/02125493975 Faks: 02126710467

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=y98s40ek adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.
Firmaya ait diğer şube bilgilerini **https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/FirmaArama.aspx** adresinden sorgulayabilirsiniz